

Zależność ilości przeglądów w skali roku w funkcji ilości kilogramów czynnika o wskazanym GWP ( ekwiwalent CO<sub>2</sub>)

		Próg pierwszy		Próg drugi		Próg trzeci
		Jeden przegląd na 12 miesięcy		Jeden przegląd na 6 miesięcy		Jeden przegląd na 3 miesiące- zamontowany system monitorowania wycieków
Czynnik	GWP	od 5 tCO <sub>2</sub> -e	do 50 tCO <sub>2</sub> -e	od 50 tCO <sub>2</sub> -e	do 500 tCO <sub>2</sub> -e	powyżej 500 tCO <sub>2</sub> -e
R134a	1410	3,55	35,46	35,46	354,61	354,61
R404A	3780	1,32	13,23	13,23	132,28	132,28
R407C	1650	3,03	30,30	30,30	303,03	303,03
R407F	1824	2,74	27,41	27,41	274,12	274,12
R410A	1980	2,53	25,25	25,25	252,53	252,53
R422D	2620	1,91	19,08	19,08	190,84	190,84
R507A	3900	1,28	12,82	12,82	128,21	128,21
R1234yf	4	1250,00	12500,00	12500,00	125000,00	125000,00
R417A	2240	2,23	22,32	22,32	223,21	223,21
R427A	2010	2,49	24,88	24,88	248,76	248,76